

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU BUREAU DU SYNDICAT
DU 15 NOVEMBRE 2017**

FN/RT

**OBJET : N° 5.1.1 – TECHNIQUE – SEBA EAU POTABLE DISTRIBUTION – RESERVOIR
« LE VALENTIN » LALEVADE D'ARDECHE – SUITE ETUDE DIAGNOSTIC**

L'an deux mille dix-sept, le quinze du mois de novembre à quinze heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le Président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis quartier Les Vergnades à LARGENTIERE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, Président du Syndicat.

Etaient présents :

M. Jean PASCAL, Président du Syndicat,
M. Gilles DEVANCIARD, Vice-Président du Syndicat,
M. Philippe SAUBIN, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-François CUTTIER, Vice-Président du Syndicat
M. Jean-Claude BACCONNIER, Vice-Président du Syndicat,
M. Philippe MERINE, Vice-Président du Syndicat,

Mme Geneviève CHASTAGNIER, Vice-Présidente du Syndicat,
M. Joseph FALLOT, Vice-Président du Syndicat,
M. Stéphane CIVIER, Vice-Président du Syndicat,
M. Patrice FLAMBEAUX, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-Léon VIELLARD, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-Manuel GARRIDO, Vice-Président du Syndicat,
M. Jacques CHARRIERE, Vice-Président du Syndicat,

A donné pouvoir :

M. Christian FAUGIER, Vice-Président du Syndicat, à Mme Geneviève CHASTAGNIER.

Etait absent excusé :

M. Angelin RAMANMALI, Vice-Président du Syndicat,

A été élu secrétaire de séance : M. Stéphane CIVIER

**OBJET : N° 5.1.1 – TECHNIQUE – SEBA EAU POTABLE DISTRIBUTION –
RESERVOIR « LE VALENTIN » LALEVADE D'ARDECHE – SUITE ETUDE DIAGNOSTIC**

(La présente délibération a été soumise à l'examen du Bureau en vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et des délibérations du Comité Syndical en date du 26 mai 2014 et 3 juillet 2017).

A l'automne 2016, le SEBA a mandaté le cabinet Gétudes afin d'appréhender l'état du patrimoine avant la fin des contrats de délégation de service public.

Les visites ont été réalisées sur une liste non exhaustive du patrimoine, ciblant essentiellement des installations n'ayant pas fait l'objet de gros travaux de reprise ou de renouvellement depuis plus de deux ou trois ans. Les visites ont fait l'objet d'un compte rendu, annoté de commentaires classés par degré d'urgence. Une annexe photographique étaye ces remarques.

Une des priorités en matière de sécurité concerne le réservoir Le Valentin situé à Lalevade (alimenté par le poste de livraison situé aux Issoux), d'une capacité de 2x200 m³. Ce réservoir est le réservoir de tête de Lalevade. Il présente un génie civil très dégradé, notamment la toiture de la chambre de vanne (acier totalement corrodé, avec risque d'effondrement possible). Les cuves du réservoir et murs de la chambre de vanne semblent dans un meilleur état. Les équipements de sécurité (échelle - garde-corps) sont peu ou pas présents ou dans un très mauvais état avec risques pour le personnel.

Un diagnostic du génie civil permettant d'appréhender plus exactement les travaux à réaliser a été effectué par le bureau d'études Concrete au mois de Juillet 2017. Un complément d'étude réalisé mi-octobre a été nécessaire pour caractériser l'état du revêtement d'étanchéité des cuves, afin de définir la technique de réparation à utiliser. Un diagnostic amiante est également en cours afin d'informer le maître d'œuvre, dès la consultation, de la présence de produits amiantés éventuels.

Le diagnostic de génie civil :

- confirme qu'il est nécessaire d'entreprendre des travaux de reprise de génie civil (notamment la toiture de la chambre de vanne, mais également traiter de nombreux aciers apparents sous la coupole des cuves),
- confirme qu'il y a lieu de réaliser les équipements nécessaires pour assurer la sécurité du personnel (échelles rouillées, garde-corps désolidarisés du génie civil...)
- propose, afin de pérenniser l'ouvrage et ses réparations, de renouveler l'enduit intérieur d'étanchéité des cuves.

L'ensemble de l'opération est évaluée sommairement à 140.000 € HT, dont 65.000 € HT de travaux d'étanchéité et 40.000 € HT de travaux de reprise du génie civil et des ouvrages de sécurité.

Il est proposé de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre sur cette base. Le forfait de rémunération sera calculé en fonction du projet arrêté par le bureau syndical.

En matière de critères et pondération, les éléments suivants sont proposés : valeur Technique de l'offre 60 %, prix 40 %.

Les crédits nécessaires à la maîtrise d'œuvre seront à inscrire au budget 2018 (Opération 105).

Le bureau syndical est amené à délibérer sur les propositions suivantes :

- APPROUVER l'opération estimée à 140.000 € HT,
- DECIDER l'engagement de l'opération,
- AUTORISER le Président à lancer la consultation de maîtrise d'œuvre selon une procédure adaptée dans le cadre des délibérations du comité syndical en la matière, en utilisant les critères suivants (40 % prix et 60 % valeur technique)
- AUTORISER le Président à signer tous documents à cet effet

Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à l'unanimité des membres présents ou représentés, **ADOpte** ces propositions.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

Le Président,

Jean PASCAL

- 2 - Bureau Syndical du 15 novembre 2017

« La Sigalière » – Les Vergnades – 07110 LARGENTIERE

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : administration@seba-eau.fr - Site internet : www.seba-eau.fr