

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU BUREAU DU SYNDICAT
DU 17 MAI 2017**

FN/RT

**OBJET : N° 5.3.2 – TECHNIQUE – SEBA ASSAINISSEMENT COLLECTIF –
ABANDON STATION EPURATION CHASSIERS –
PRESENTATION AVP – CHOIX SOLUTION -**

L'an deux mille dix-sept, le dix-sept du mois de mai à quatorze heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le Président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis quartier Les Vergnades à LARGENTIERE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, Président du Syndicat.

Etaient présents :

M. Jean PASCAL, Président du Syndicat,
M. Gilles DEVANCIARD, Vice-Président du Syndicat,
M. Philippe SAUBIN, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-Claude BACCONNIER, Vice-Président du Syndicat,
M. Angelin RAMANMALI, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-Manuel GARRIDO, Vice-Président du Syndicat,
M. Philippe MERINE, Vice-Président du Syndicat,

M. Christian FAUGIER, Vice-Président du Syndicat,
Mme Geneviève CHASTAGNIER, Vice-Présidente du Syndicat,
M. Stéphane CIVIER, Vice-Président du Syndicat,
M. Joseph FALLOT, Vice-Président du Syndicat,
M. Patrice FLAMBEAUX, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-Pierre IMMACOLATO, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-Léon VIELLARD, Vice-Président du Syndicat.

Etaient absents excusés :

M. Jacques CHARRIERE, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-François CUTTIER, Vice-Président du Syndicat.

A été élu secrétaire de séance : M. Angelin RAMANMALI.

- 1 - Bureau Syndical du 17 mai 2017

« La Sigalière » – Les Vergnades – 07110 LARGENTIERE

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : administration@seba-eau.fr - Site internet : www.seba-eau.fr

**OBJET : N° 5.3.2 – TECHNIQUE – SEBA ASSAINISSEMENT COLLECTIF –
ABANDON STATION EPURATION CHASSIERS –
PRESENTATION AVP – CHOIX SOLUTION -**

(La présente délibération a été soumise à l'examen du Bureau en vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Comité Syndical en date du 26 mai 2014).

Par délibération du 19 octobre 2016, le bureau syndical du SEBA a validé le principe d'abandon de la station d'épuration située à Chassiers, via le transfert des effluents sur le réseau situé sur Largentière. La poursuite de la lutte contre les eaux parasites sur Chassiers est également intégrée à ce dossier.

Un avant-projet complet a été demandé au maître d'œuvre, avec –pour la partie raccordement à Largentière- trois hypothèses :

- Un raccordement gravitaire depuis le bas du village de Chassiers avec passage en terrain privé. Toutefois, une maison aujourd'hui raccordée en gravitaire serait contrainte d'être raccordée en refoulement.
- La pose d'une pompe de relevage en lieu et place de la station d'épuration, et raccordement au réseau public existant via domaine public routier (voie communale et route départementale).
- Un raccordement gravitaire depuis la station d'épuration jusqu'au réseau avec passage en terrain privé.

Le maître d'œuvre retenu, Naldéo, a étudié et chiffré ces trois hypothèses.

Un bilan des avantages et inconvénients de chacune d'entre elles a été présenté en séance, afin que le bureau syndical puisse décider de la solution à mettre en œuvre. Les coûts de ces hypothèses sont respectivement de 120 100 €, 143 200 € et 93 100 € HT pour la partie assainissement. Un déplacement de 36 000 € HT d'une conduite d'eau potable est à inclure si l'hypothèse 1 ou 2 est retenue (conduite existante plus basse que le réseau EU à créer, à près de 4 m de profondeur sous un chemin communal remblayé).

Toutefois, la solution 3 semble difficile à mettre en œuvre compte tenu des passages en terrain privé nécessitant des autorisations de passage, d'un impact important sur les vignes, des contraintes futures en exploitation, et de travaux en tranchée à proximité d'un puits d'aération des mines de Largentière, à forte profondeur. Vu l'écart de coût d'investissement modéré entre les solutions 1 et 2, il paraît judicieux de retenir le tracé numéro 2 apportant plus d'avantages.

Le démantèlement complet de la station située à Chassiers est estimé à 30 100 € HT. La commune devra se prononcer sur la conservation – ou non – du bassin d'aération en guise de rétention des eaux de pluies.

En ce qui concerne la poursuite de la lutte contre les eaux parasites et au vu du schéma directeur de 2009, le maître d'œuvre estime à 20 000 € HT les travaux nécessaires. Mais il préconise la réalisation d'un nouveau passage caméra afin de confirmer ces travaux ainsi que la technicité à employer.

L'ensemble de l'opération est estimé à 250 000 € HT.

Le Conseil Départemental n'a pas retenu ce dossier dans la tranche ferme du Contrat Territorial Beaume Drobie Ligne 2015-2017. Cependant, dans le cadre du contrat de rivière Ardèche et affluents, sous l'égide du Syndicat Mixte Ardèche Claire, des crédits ont été sollicités.

Il est proposé de retenir le tracé numéro 2 (passage de conduites sous domaine public), et de finaliser l'étude au stade projet afin de connaître plus précisément les coûts à prévoir. Selon les réponses des financeurs, le bureau syndical sera amené à statuer ultérieurement sur la réalisation ou non de ces travaux.

Le bureau syndical est amené à délibérer sur les propositions suivantes :

- **VALIDER** le tracé de l'hypothèse n° 2 pour le raccordement des effluents,
- **CONFIRMER** la poursuite de l'étude au stade projet.

Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à la majorité des membres présents (1 abstention : M. Angelin RAMANMALI), **ADOpte** cette proposition.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
Le Président,

Jean PASCAL

- 2 - Bureau Syndical du 17 mai 2017

« La Sigalière » – Les Vergnades – 07110 LARGENTIERE

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : administration@seba-eau.fr - Site internet : www.seba-eau.fr