

**EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DU BUREAU DU SYNDICAT  
DU 12 SEPTEMBRE 2018**

JP/VA

**OBJET : I.4. INVESTISSEMENTS - EAU POTABLE – PRODUCTION/DISTRIBUTION ET PRODUCTION/FOURNITURE EN GROS - SCHÉMA DIRECTEUR EAU POTABLE « MOYENNE VALLÉE DE L'ARDECHE » – ENGAGEMENT PROGRAMME – MODE CONSULTATION**

---

L'an deux mille dix-huit, le douze du mois de septembre à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le Président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis quartier Les Vergnades à LARGENTIERE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, Président du Syndicat.

Etaient présents :

M. Jean PASCAL, Président du Syndicat,  
M. Gilles DEVANCIARD, Vice-Président du Syndicat,  
M. Philippe SAUBIN, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jacques CHARRIERE, Vice-Président du Syndicat,  
M. Angelin RAMANMALI, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Manuel GARRIDO, Vice-Président du Syndicat,  
M. Philippe MERINE, Vice-Président du Syndicat,

M. Christian FAUGIER, Vice-Président du Syndicat,  
Mme Geneviève CHASTAGNIER, Vice-Présidente du Syndicat,  
M. Stéphane CIVIER, Vice-Président du Syndicat,  
M. Joseph FALLOT, Vice-Président du Syndicat,  
M. Patrice FLAMBEAUX, Vice-Président du Syndicat,  
M. Max DIVOL, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Léon VIELLARD, Vice-Président du Syndicat,

Etaient excusés :

M. Jean-François CUTTIER, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Claude BACCONNIER, Vice-Président du Syndicat

A été élu secrétaire de séance : M. Angelin RAMANMALI

**OBJET : I.4. INVESTISSEMENTS - EAU POTABLE – PRODUCTION/DISTRIBUTION  
PRODUCTION/FOURNITURE EN GROS - SCHÉMA DIRECTEUR EAU POTABLE « MOYENNE VALLÉE  
DE L'ARDECHE » – ENGAGEMENT PROGRAMME – MODE CONSULTATION**

**(La présente délibération a été soumise à l'examen du Bureau en vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et des délibérations du Comité Syndical en date du 26 mai 2014 et 3 juillet 2017).**

Au sein du SEBA-production et distribution, le territoire « Moyenne Vallée de l'Ardèche » est constitué par les communes de Balazuc, Chauzon, Labeaume, Pradons, Ruoms et Sampzon.

Dans ce même secteur, se trouvent la commune de Vallon-Pont-d'Arc, adhérente au SEBA-production et livraison d'eau en gros, et celle de Lagorce, qui a sollicité le SEBA pour un renfort de ressource.

L'alimentation en eau potable de ce territoire a profondément évolué au cours de ces quinze dernières années.

Aujourd'hui, il est alimenté par deux sites de production et sept postes de livraison :

1 - L'usine de production d'eau potable de Pont-de-Veyrières (« PDV » située sur la commune de Meyras), dont l'eau brute est prélevée dans le barrage de Pont-de-Veyrières appartenant au SDEA. L'eau traitée est distribuée via le réseau-ossature en direction du Sud Ardèche.

2 - L'usine de production de Gerbial (rive droite du Chassezac à Grospierres) dont l'eau brute provient des forages de Fontaines, des puits de Champ Lagorce et du puits des Fontaines (rive gauche du Chassezac).

Les services ont identifié des problèmes lors de modélisations ponctuelles antérieures sur une partie du secteur étudié :

- problèmes de variation importante de pression à proximité des postes de livraison (fragilisation des conduites),
- existence de réseaux directement raccordés sur le réseau-ossature, engendrant des perturbations hydrauliques sur Ruoms et Sampzon (alors que le réseau ossature est prévu pour alimenter des réservoirs de tête),
- nécessité de mutation de certaines antennes en « refoulement/distribution » en « refoulement pur » avec suppression des branchements d'abonnés (et donc des variations de pressions importantes),
- problème de temps de séjour importants aux extrémités des antennes de Chauzon altérant la qualité de l'eau.

Par ailleurs, il s'avère nécessaire :

- de sécuriser la station de reprise de la Jarjatte à Labeaume qui permet l'alimentation du Tanargue Bas et de Joyeuse ;
- d'examiner l'incidence d'une livraison d'eau éventuelle à Lagorce ;
- d'examiner l'incidence d'une augmentation éventuelle de la souscription de la commune de Vallon Pont d'Arc ;
- d'étudier le réaménagement hydraulique du territoire Pradons / Chauzon / Ruoms-nord, nécessaire pour renforcer l'adduction sur les points hauts de Pradons et chemin de l'Espèdes et Petit bois à Ruoms.

D'autres problèmes rencontrés portent plus généralement sur :

- les variations de régimes été/hiver, avec de très fortes variations de la consommation ;
- des questions récurrentes des élus locaux quant à la capacité du réseau d'eau potable à accompagner le développement urbanistique dont ils conservent la maîtrise et à assurer la DECI (défense extérieure contre l'incendie).

Les objectifs du SEBA sont de dresser un état des lieux du service de production et d'alimentation en eau potable de ce territoire et de proposer les solutions techniques les mieux adaptées aux problèmes rencontrés. En particulier, ce schéma devra :

- proposer des garanties pour la population actuelle et future (horizons 2025 et 2050) et des solutions durables pour une alimentation en eau en quantité et en qualité suffisantes ;
- proposer différents scénarii, avec bilan avantages et inconvénients techniques et financiers, quant à l'implantation d'un nouveau réservoir de tête pour la distribution en aval direct des points de livraison,
- sécuriser l'interconnexion Gerbial – Pont de Veyrières à l'aide d'une modélisation spécifique sur l'ensemble du réseau ossature (SEBA - Eau Potable – Production et fourniture en gros),
- orienter au mieux les investissements sur les réseaux d'adduction et de distribution.

- 2 - Bureau Syndical du 12 septembre 2018

« La Sigalière » – Les Vergnades – 07110 L'ARGENTIERE

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : [administration@seba-eau.fr](mailto:administration@seba-eau.fr) - Site internet : [www.seba-eau.fr](http://www.seba-eau.fr)

Pour la réalisation de cette étude, un crédit de 80 000 € HT a été inscrit au budget primitif de 2018.  
Le SEBA a sollicité et obtenu l'aide du Département via PASS TERRITOIRE (taux de 30 % soit 24 000 € HT).

Le bureau syndical est amené à se prononcer sur les propositions suivantes :

- **ENGAGER** le schéma directeur Moyenne Vallée de l'Ardèche pour un coût estimé à 80 000 € HT ;
- **SOLLICITER** les aides de l'Agence de l'Eau ;
- **UTILISER** le concours d'un bureau d'études, en retenant un mode de dévolution par procédure adaptée et fixer les critères suivants pour le choix du bureau d'études : compétences et moyens humains mis en œuvre (30%), méthodologie de l'étude - appréhension du contexte (30%) et prix (pondération de 40 %);
- **DONNER** délégation au Président pour signer tous documents à cet effet.

Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à l'unanimité des membres présents, **ADOpte** ces propositions.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,

Le Président,

Jean PASCAL