

**EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DU BUREAU DU SYNDICAT  
DU 7 MARS 2018**

FN/LD

**OBJET : 1.3 – INVESTISSEMENTS – ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOURG DE CHANDOLAS –  
ENGAGEMENT MAITRISE D'ŒUVRE**

L'an deux mille dix-huit, le sept du mois de mars à neuf heures, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le Président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis quartier Les Vergnades à LARGENTIERE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, Président du Syndicat.

Etaient présents :

M. Jean PASCAL, Président du Syndicat,  
M. Gilles DEVANCIARD, Vice-Président du Syndicat,  
M. Philippe SAUBIN, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jacques CHARRIERE, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Claude BACCONNIER, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Manuel GARRIDO, Vice-Président du Syndicat,  
M. Philippe MERINE, Vice-Président du Syndicat,

Mme Geneviève CHASTAGNIER, Vice-Présidente du Syndicat,  
M. Stéphane CIVIER, Vice-Président du Syndicat,  
M. Joseph FALLOT, Vice-Président du Syndicat,  
M. Patrice FLAMBEAUX, Vice-Président du Syndicat,  
M. Max DIVOL, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-François CUTTIER, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Léon VIELLARD, Vice-Président du Syndicat,

Etait excusé :

M. Angelin RAMANMALI, Vice-Président du Syndicat,

Etait absent :

M. Christian FAUGIER, Vice-Président du Syndicat,

A été élu secrétaire de séance : M. Stéphane CIVIER

**OBJET : 1.3 – INVESTISSEMENTS – ASSAINISSEMENT COLLECTIF – BOURG DE CHANDOLAS – ENGAGEMENT MAÎTRISE D'ŒUVRE**

**(La présente délibération a été soumise à l'examen du Bureau en vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et des délibérations du Comité Syndical en date du 26 mai 2014 et 3 juillet 2017).**

Depuis 2009, date d'approbation du zonage d'assainissement à travers le schéma général d'assainissement, le bourg de la commune de CHANDOLAS se trouve sur la zone d'assainissement collectif prévisible. Ce zonage est en cours de révision : le secteur fait toujours partie des priorités en raison des contraintes de mise en œuvre de dispositifs d'ANC.

En 2015, le SEBA a réalisé la 1<sup>ère</sup> phase de travaux de la station d'épuration quartier « Maisonneuve » à CHANDOLAS. Cette station à filtres plantés de roseaux, en service depuis janvier 2016, a actuellement une capacité de 270 EH. Une réserve foncière a été prévue pour permettre l'agrandissement de cette station afin de collecter le bourg de Chandolas. L'arrêté préfectoral 2014-164-004, relatif à la déclaration au code de l'environnement pour l'assainissement collectif de Chandolas, prévoyait cet agrandissement de la station d'épuration pour une capacité totale de 600 EH. Ces dispositions sont conformes à l'arrêté préfectoral du 21/07/2015. Le dernier bilan 24H de la station relève un fonctionnement en sous charge et un rejet de bonne qualité.

Le secteur du Bourg, situé en bordure de la RD 208, présente un habitat groupé où l'assainissement autonome est difficile à mettre en place. De plus, le quartier « le Bourg » dispose d'un ancien réseau pluvial recevant des eaux usées se rejetant au ruisseau du Bourdarc, affluent du Chassezac.

Les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif permettront de raccorder environ 100 logements ou unités existants. La collecte de ces immeubles nécessitera la pose en tranchée de près de 3000 m de conduites et l'installation d'un poste de relevage. La capacité de traitement de l'unité créée pour le quartier Maisonneuve sera augmentée pour assainir les effluents du bourg. La capacité de la station sera portée de 270 à 600 Equivalents Habitants (EH).

Ce dossier est inscrit en priorité 1 dans le contrat de rivière Chassezac 2014-2020.

Les crédits sont inscrits au budget primitif du SEBA 2018, en opération 202 – Travaux neufs.

Il est proposé de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre. Le forfait de rémunération sera calculé en fonction du projet arrêté par le bureau syndical. S'agissant de travaux d'un montant supérieur à 500 000 € HT, il n'est pas possible de faire appel à l'accord cadre. Aussi il est proposé de lancer cette consultation de maîtrise d'œuvre en MAPA.

En matière de critères et pondération, les critères suivants sont proposés : valeur technique de l'offre 60 %, prix 40 %.

Le bureau syndical est amené à :

- APPROUVER la note technique relative à la desserte du Bourg de Chandolas, estimée à 990 000 € HT,
- DECIDER l'engagement de l'opération ;
- SOLLICITER les aides du conseil départemental, de l'Agence de l'Eau, de l'Etat et du Conseil régional,
- AUTORISER le président à lancer la consultation de maîtrise d'œuvre en MAPA, avec les critères et pondération proposés ci-dessus,
- AUTORISER le président à signer tous documents à cet effet.

Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à l'unanimité des membres présents ou représentés, **ADOpte** ces propositions.

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,

Le Président,

Jean PASCAL