

**EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DELIBERATIONS DU BUREAU DU SYNDICAT  
DU 10 FEVRIER 2016**

**FN/RT**

**OBJET : N° 5.2.1 – TECHNIQUE – SEBA ASSAINISSEMENT –  
RESEAU COLLECTE BEAULIEU – REHABILITATION RESEAU VILLAGE –  
ENGAGEMENT PROGRAMME ET CHOIX MAÎTRE D'OEUVRE -**

L'an deux mille seize, le dix du mois de février à neuf heures quinze minutes, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le Président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis quartier Les Vergnades à LARGENTIERE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, Président du Syndicat.

**Etaient présents :**

M. Jean PASCAL, Président du Syndicat,  
M. Gilles DEVANCIARD, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jacques CHARRIERE, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Manuel GARRIDO, Vice-Président du Syndicat,  
M. Philippe MERINE, Vice-Président du Syndicat,  
M. Christian FAUGIER, Vice-Président du Syndicat,  
Mme Geneviève CHASTAGNIER, Vice-Présidente du Syndicat.

M. Joseph FALLOT, Membre du Bureau,  
M. Stéphane CIVIER, Membre du Bureau,  
M. Jean-Marie DURIEU, Membre du Bureau,  
M. James BELLOT, Membre du Bureau.

**Etait absent excusé :**

M. Philippe SAUBIN, Vice-Président du Syndicat,  
M. Jean-Claude BACCONNIER, Vice-Président du Syndicat,  
M. Angelin RAMANMALI, Vice-Président du Syndicat.

**Etaient absents :**

M. René UGHETTO, Membre du Bureau,  
M. Marc SOUTEYRAND, Membre du Bureau,  
M. Jean-Pierre IMMACOLATO, Membre du Bureau,  
M. Patrice FLAMBEAUX, Membre du Bureau,  
Mme Jessica KONARZEWSKI, Membre du Bureau.

**A été élu secrétaire de séance :** M. Stéphane CIVIER.

**OBJET : N° 5.2.1 – TECHNIQUE – SEBA ASSAINISSEMENT –  
RESEAU COLLECTE BEAULIEU – REHABILITATION RESEAU VILLAGE –  
ENGAGEMENT PROGRAMME ET CHOIX MAÎTRE D'OEUVRE -**

Envoyé en préfecture le 17/02/2016

Reçu en préfecture le 17/02/2016

Affiché le



REF : 107-25000267-20160210-2016BS020004-DE

**(La présente délibération a été soumise à l'examen du Bureau en vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Comité Syndical en date du 26 mai 2014).**

A l'été 2012, le SEBA a mis en service une station d'épuration à Beaulieu, traitant les effluents du quartier La Gare. Son dimensionnement (300 EH) a été prévu pour permettre le raccordement futur des effluents collectés dans la partie du Bourg, et de quelques habitations à ce jour non raccordées, à proximité immédiate du réseau de la Gare.

Pour la partie du Bourg, un réseau existe à ce jour, vétuste, et non raccordé au système d'assainissement existant (rejet direct au ruisseau de Couonchis, se rejetant au ruisseau du Tegoul, affluent du Chassezac).

La réhabilitation de ce réseau et son raccordement au système d'assainissement existant nécessitent la pose en tranchée de 600 ml de conduite et la pose de 26 boîtes de branchements. Les écoulements doivent pouvoir se faire uniquement en gravitaire, via la pose en surprofondeur d'une partie du réseau (à 4m). Toutefois, l'étude du maître d'œuvre devra confirmer cette hypothèse (levé topographique précis, sondages le cas échéant), et devra au stade avant-projet proposer un autre tracé répondant à l'objectif de desserte de ces habitations. A défaut, l'installation d'une pompe de relevage sera à prévoir.

En ce qui concerne les habitations proches du réseau, à ce jour non raccordées, il est proposé d'intégrer l'étude de deux petites antennes permettant de desservir des habitations proches du réseau existant, dont la desserte future a été prévue dans le dimensionnement de la station. Ainsi l'entrée du quartier de la gare (où 3 maisons et un groupe de bâtiment communaux sont en ANC) sera étudiée. La desserte du lotissement situé à proximité immédiate du réseau fera également l'objet d'une note chiffrée.

Afin de prévoir l'avenir, le bureau d'études devra dès le début intégrer la possibilité d'un raccordement à terme du sud de la commune - notamment le quartier Pléoux (profondeur de réseau à anticiper, dimensionnement et emplacement du poste de relevage le cas échéant), non prévus dans le dimensionnement de la station, mais sujet à de nombreux dysfonctionnements en terme d'assainissement non collectif (ANC).

L'ensemble de l'opération est évalué à 250 000 € HT au stade estimation sommaire pour les travaux relevant de la desserte du Bourg. Il est proposé de lancer la consultation de maîtrise d'œuvre sur cette base. Le forfait de rémunération sera calculé en fonction du projet arrêté par le bureau syndical. Les crédits nécessaires à la maîtrise d'œuvre sont inscrits au budget 2016 à l'opération 202. Le conseil départemental a retenu ce dossier dans le Contrat Territorial Chassezac-Gagnière-Claysse à hauteur de 25% de 250 000 € HT de dépenses.

Le bureau syndical est amené à délibérer sur les propositions suivantes :

- **APPROUVER** la note technique relative à la réhabilitation du réseau du village à Beaulieu, estimée à 250 000 € HT,
- **SOLLICITER** les aides du conseil départemental, de l'Agence de l'Eau, de l'Etat et du conseil régional,
- **AUTORISER** le président à lancer la consultation de maîtrise d'œuvre via les accords- cadres en vigueur ;
- **AUTORISER** le président à signer tous documents à cet effet.

Après en avoir délibéré, le bureau syndical, à l'unanimité des membres présents, ADOPTE ces propositions.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,  
Le Président,

Jean PASCAL

- 2 - Bureau Syndical du 10 février 2016

« La Sigalière » – Les Vergnades – 07110 LARGENTIERE

Tél. 04 75 89 96 96 – Fax : 04 75 89 96 97 – E.mail : [administration@seba-eau.fr](mailto:administration@seba-eau.fr) - Site internet : [www.seba-eau.fr](http://www.seba-eau.fr)