Délégation Départementale du Val-d'Oise
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 34 41 15 52
Fax : 01 30 32 83 48

Destinataire(s) :
MAIRIE DE MONTIGNY LES CORMEILLES
SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SEDIF

Commune de : MONTIGNY LES CORMEILLES

Prélèvement et analyses du **08/01/2018 à 11h55** réalisés pour l'ARS, par le groupement de laboratoires :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY / CARSO

Nom et type d'installation : SEDIF 95 EAU DE MERY/OISE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : MONTIGNY R. DE LA VERNEUIL COLLEGE - CUISINE BAC A LEGUMES
Code point de surveillance : 0000000626 Code installation : 000386 Type d'analyse : D1G7
Code Sise analyse : 00123382 Référence laboratoire : H.2018.35-1 Numéro de prélèvement : 09500120819

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le mercredi 17 janvier 2018

Pour le Directeur Général et par délégation,
Pour la Déléguée Départementale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

2 avenue de la Palette
CS 20312
95 011 CERGY-PONTOISE Cedex

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	8,8	°C				25,0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Couleur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	8,1	unitépH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,20	mg/LCl2				
Chlore total	0,35	mg/LCl2				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0	n/mL				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL				0
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,0
Conductivité à 25°C	339	µS/cm			200,0	1100
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Aluminium total µg/l	<10	µg/l				200,0

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

2 avenue de la Palette
CS 20312
95 011 CERGY-PONTOISE Cedex