

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU BUREAU DU SYNDICAT
DU 4 FEVRIER 2015**

FN/RT

**OBJET : N° 4.2.1 – TECHNIQUE – SEBA ASSAINISSEMENT –
RESEAU VALS-LES-BAINS – ETUDE FAISABILITE RESTRUCTURATION RESEAUX
BORDURE DE VOLANE -**

L'an deux mille quinze, le quatre du mois de février à neuf heures quinze minutes, le BUREAU DU SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L'ARDECHE - S.E.B.A. -, dûment convoqué par le Président du Syndicat, s'est réuni au siège du Syndicat, sis quartier Les Vergnades à LARGENTIERE, sous la présidence de M. Jean PASCAL, Président du Syndicat.

Etaient présents :

M. Jean PASCAL, Président du Syndicat,
M. Jean-Claude BACCONNIER, Vice-Président du Syndicat,
M. Angelin RAMANMALI, Vice-Président du Syndicat,
M. Jean-Manuel GARRIDO, Vice-Président du Syndicat,
M. Philippe MERINE, Vice-Président du Syndicat,
M. Christian FAUGIER, Vice-Président du Syndicat,
Mme Geneviève CHASTAGNIER, Vice-Présidente du Syndicat

M. Joseph FALLOT, Membre du Bureau,
M. Jean-Marie DURIEU, Membre du Bureau,
M. Patrice FLAMBEAUX, Membre du Bureau,
M. James BELLOT, Membre du Bureau,
Mme Dominique CHAGNOL, Membre du Bureau.

Etaient absents excusés :

M. Gilles DEVANCIARD, Vice-Président du Syndicat,
M. Philippe SAUBIN, Vice-Président du Syndicat,
M. Jacques CHARRIERE, Vice-Président du Syndicat,

M. Stéphane CIVIER, Membre du Bureau,
M. Jean-Pierre IMMACOLATO, Membre du Bureau.

Etaient absents :

M. René UGHETTO, Membre du Bureau,
M. Marc SOUTEYRAND, Membre du Bureau,
Mme Jessica KONARZEWSKI, Membre du Bureau.

A été élu secrétaire de séance : M. Angelin RAMANMALI.

**OBJET : N° 4.2.1 – TECHNIQUE – SEBA ASSAINISSEMENT –
RESEAU VALS-LES-BAINS – ETUDE FAISABILITE RESTRUCTURATION RESEAUX
BORDURE DE VOLANE -**

(La présente délibération a été soumise à l'examen du Bureau en vertu de l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Comité Syndical en date du 26 mai 2014).

Le réseau d'assainissement situé sur la Commune de Vals les Bains connaît des perturbations quant à son bon fonctionnement : d'une part des dégâts d'orages récurrents sont constatés sur le réseau traversant la Volane, d'autre part des immeubles collectifs et/ou groupe de bâti sont à l'origine de rejets directs en milieu naturel. Il est proposé de lancer une étude de faisabilité sur la restructuration des réseaux en bordure de Volane, avec notamment comme objectifs :

- La pérennisation de la collecte des eaux usées au droit de la rivière Volane,
- La collecte de l'ensemble des effluents des habitations situées au droit de l'immeuble Viscose, compte tenu de rejets en milieu naturel,
- La bonne connexion du réseau situé sous la place Gallimard, compte tenu de rejets en milieu naturel dus à une partie du réseau à ciel ouvert, entraînant un rejet quasi systématique des eaux usées vers le milieu naturel.

Sur la base des conclusions de cette étude de faisabilité, le Bureau Syndical du SEBA pourra décider de la suite à donner à cette étude.

1.1 Ouvrages dans la Volane :

A ce jour existent :

- trois traversées de la Volane : une au droit de la mairie, une au droit de l'église pour se raccorder à un poste de relevage (PR La Volane) située au niveau de la Volane - rive droite, et une en avant du pont du casino (les siphons de la Volane),
- deux réseaux en longement de la Volane : un entre le pont de la mairie et le pont de la poste sur 500 ml environ qui collecte gravitairement les habitations situées entre le Boulevard de Vernon et la Volane ; le second est en amont immédiat de la station d'épuration, sur 300 ml environ.

Lors de fortes précipitations, les traversées de conduite en rivière subissent des dégradations, et notamment celle située en amont immédiat du poste de relèvement, ainsi que ce poste qui se retrouve immergé. De plus, le lit de la Volane « bouge » à chaque crue. La traversée située au droit de la mairie draine des quantités d'eaux parasites non négligeables.

Les siphons de la Volane nécessitent un entretien préventif régulier et, malgré tout, nécessite également quelques interventions curatives.

Le SEBA souhaite que l'ensemble de la « problématique Volane » soit appréhendée et que divers scénarii soient étudiés et proposés au stade AVP.

A minima le Cabinet d'Etudes devra proposer les hypothèses suivantes :

- confortement et pérennisation des ouvrages existant (traversées + poste de relèvement),
- suppression des traversées en rivière mises en péril à chaque crue (avec « séparation » des réseaux rive droite et rive gauche),
- suppression des ouvrages et réseaux en rivière, la collecte ne se faisant que sous voie publique, et hors zone inondable (avec notamment la reprise des branchements situées en rivière).

Le Cabinet pourra proposer également toutes techniques envisageables permettant de résorber ces problèmes.

1.2 « Immeuble Viscose » :

L'ensemble immobilier dénommé « Immeuble Viscose », ancien moulinage, a été depuis quelques années transformé en de multiples logements ou locaux professionnels appartenant à différents propriétaires.

Ces logements sont tous assujettis à la redevance assainissement.

Sous ce groupe bâti, situé en bordure de la Volane et de l'Ardèche, passe un canal se rejetant à la Volane, où ont pu être constatés des rejets d'eaux usées.

Chaque immeuble ne dispose pas d'une boîte de branchement identifiée. Le besoin du SEBA est de disposer d'une boîte de branchement par logement (ou groupes de logements clairement identifiés) afin de déterminer la part publique de branchement de chaque immeuble, et pouvoir mettre en demeure chaque propriétaire de faire en sorte que l'ensemble des eaux usées produites rejoignent « leur » boîte.

Une partie des logements est située en contrebas du réseau (6 niveaux sont distingués dans cet ensemble immobilier). Les particuliers n'ont semble-t-il jamais investi dans un poste de relevage privé alors qu'un canal passe sous leur immeuble.

Le SEBA souhaite missionner le Bureau d'Etudes pour que soient déterminées les solutions de raccordements aux collectifs de cet ensemble, avec a minima deux solutions : une avec branchements posés par le SEBA sous la voie publique « avenue Chaballier », et une avec la création d'un réseau public en propriété privée ; en précisant à chaque fois les avantages et inconvénients des solutions, techniques et financiers, voire juridiques (interdiction de créer des réseaux publics en cours et jardins, ...).

1.3 « Place Gallimard » :

Au droit de la ruelle située sous la place Gallimard, il existe un réseau d'eaux usées collectant l'ensemble des immeubles de la voie. Ce réseau rejoint un collecteur situé rive droite de la Volane avec un tronçon posé en encorbellement sur le mur de berge. Une partie du réseau est à ciel ouvert entraînant un rejet quasi-systématique des eaux usées vers le milieu naturel.

Sur les bases du diagnostic de réseau réalisé par REALITES ENVIRONNEMENT, il est proposé de :

- Vérifier la séparation des eaux usées / eaux pluviales,
- Proposer une solution technique pour étancher le réseau en tenant compte des contraintes d'exploitation du site,
- Proposer au SEBA les démarches administratives à engager.

Cette étude de faisabilité est sommairement estimée à 15 000 € HT.

Les crédits nécessaires à la maîtrise d'œuvre sont prévus au budget 2015.

Le Bureau Syndical est amené à délibérer sur les propositions suivantes :

- Approuver le lancement de l'opération restructuration des réseaux en bordure de la Volane : étude de faisabilité ;
- Décider le lancement de la consultation de cabinet d'études pour cette opération ;
- Solliciter les aides du Conseil Général, de l'Agence de l'Eau, de l'Etat et du Conseil Régional ;
- Autoriser le Président à lancer les consultations de cabinet d'étude pour cette opération selon la procédure adaptée dans le cadre des délibérations du Comité et du Bureau Syndical en la matière en utilisant les critères suivants quant au marché « maîtrise d'œuvre » :
 - Valeur technique (appréciée notamment en fonction de la note méthodologique du candidat, de son appréhension du contexte, des moyens et qualifications du candidat) avec une pondération de 60 %,
 - Prix avec une pondération de 40 %.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Syndicat, à l'unanimité des membres présents, **ADOpte** ces propositions.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
Le Président,

Jean PASCAL